



Igångsättningsbeslut

Landstingsstyrelsen

Februari 2018

Ärende: 2018/00036

Dokument: 2018/00036-2



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet.....	3
2.1 Ombyggnad ventilation OP-sal 8, BLS Karlskrona	3
2.1.1 Förutsättningar	3
2.1.2 Projektbeskrivning	3
2.1.3 Bakgrund och syfte till investering	3
2.1.4 Investeringsutgift	3
2.1.5 Driftkostnad	3
2.1.6 Konsekvensbeskrivning - Fastighet.....	3
2.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet	4
2.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättringar	4
4 Begärda igångsättningsbeslut – Övrigt.....	5
4.1 Utrustning till Ortopedtekniska avdelningen.....	5
4.1.1 Förutsättningar	5
4.1.2 Projektbeskrivning	5
4.1.3 Bakgrund och syfte till investering	5
4.1.4 Investeringsutgift	5
4.1.5 Driftkostnad	5
4.1.6 Konsekvensbeskrivning - Övrigt.....	5
4.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet	5



2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet

Nedan beskrivs de fastighetsinvesteringar överstigande 1 mnkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas.

2.1 Ombyggnad ventilation OP-sal 8, BLS Karlskrona

2.1.1 Förutsättningar

Igångsättningsbeslut söks för rubricerat projekt.

- Projektet finns inte med i beslutad investeringsplan och belastar därmed fastighets investeringsreserv.
- Objektsnummer i investeringsplan: 200010 (investeringsreserv)
- Förstudie och förprojektering har genomförts inom ramen för delegation.
- Ärendet har varit på Nämnden för Blekingesjukhuset 2018-02-22 (2018/00036-3)

2.1.2 Projektbeskrivning

Projektet omfattar ombyggnad av luftbehandlingsinstallationer för OP-sal 8, Centraloperation i byggnad 39, Blekingesjukhuset Karlskrona.

2.1.3 Bakgrund och syfte till investering

OP-sal 8 är utrustat med ett luftcirkulationsaggregat med fläktar och filter som kompletterar befintligt luftbehandlingssystem. Luftcirkulationssystemet är från 70-talet och flyttades från gamla Centraloperation i byggnad 11 (Wämö Center) till nuvarande lokaler 1986.

Då den tekniska livslängden är överskiden och det inte längre finns reservdelar till cirkulationsaggregatet så kan driftsäkerheten inte längre garanteras.

2.1.4 Investeringsutgift

- Den totala fastighetsinvesteringen för projektet är bedömd till 3 300 000 kr.
- Konstnärlig utsmyckning enligt landstingets riktlinjer på 0,5 % av fastighetsinvesteringen ingår i ovan angiven summa.

Nerlagda kostnader fram till datum för beslut belastar Blekingesjukhusets budget om projektet inte genomförs.

2.1.5 Driftkostnad

Ökad bedömd hyreskostnad 330 000 kr/år baserat på en genomsnittlig avskrivningstid på 10 år. Något lägre driftkostnad på grund av energieffektivare fläktmotorer. Finansieras av Blekingesjukhusets budgetram.

2.1.6 Konsekvensbeskrivning - Fastighet

Konsekvensbeskrivning ur ett fastighetsperspektiv om investeringen inte genomförs:

Stor risk för driftstopp och mycket kostnadsdrivande akuta åtgärder.



2.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet

Konsekvensanalys för operationssal 8, Centraloperation i Karlskrona

Operationssal 8 på Centraloperation i Karlskrona är i dag anpassad för att vi ska kunna genomföra infektionskänslig ortopedisk kirurgi, typ Höft plastiker. I Karlskrona utför vi höftoperationer på patienter som är för sjuka för att opereras i Karlshamn, dessa patienter kan komma att kräva extra resurser efter operationen som inte finns där, samt patienter som måste opereras inom 4 veckor.

Sal 8 är utrustad med en vägg som förser salen med ultraren luft, detta för att minska risken för Vårdrelaterade infektioner. Implantat kirurgi är mycket infektionskänslig kirurgi.

För att utföra ben transplantation som krävs vid avancerad ortopedisk kirurgi krävs ultraren luft, Cfu värden < 5.

Luftanläggningen är gammal (>30 år).

Utan denna ventilation kan vi inte uppnå den ultrarena luft som krävs för dessa typer av operationer i Karlskrona. Vid haveri kommer operationsköerna med all sannolikhet påverkas då en ombyggnad medför månader av planering och projektering, samt installations arbete för att byta till annat aggregat. Salen är en av få som är anpassad för denna typ av infektionskänslig kirurgi.

Vid haveri kan vi alltså inte fullfölja vårt ansvar.

Med vänlig hälsning

Birgitta Friberg

Lena Leidefalk

2.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättringar

Byggprojektet kommer att genomföras i linje med landstingets miljö- och hållbarhetsplan.

Projektet innebär dock inte några större miljö- eller hållbarhetsförbättringar.



4 Begärda igångsättningsbeslut – Övrigt

Nedan beskrivs de investeringar i övriga maskiner och inventarier överstigande 500 tkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas.

4.1 Utrustning till Ortopedtekniska avdelningen

4.1.1 Förutsättningar

Tillbyggnad för Ortopedteknisk avdelning på Blekingesjukhuset i Karlskrona, enligt tidigare beslut 2015/00745, 2016/00546, 2016/01516, beräknas vara klart under sommaren 2018. Inflyttning planeras till augusti 2018.

Igångsättningsbeslut söks nu för utrustning och maskiner till lokalerna enligt objekt nr 400114.

Ärendet har varit uppe i Nämnden för Blekingesjukhuset 2018-01-25 för beslut.

4.1.2 Projektbeskrivning

Projektet omfattar inredning och utrustning för ny tillbyggd ortopedteknisk avdelning.

4.1.3 Bakgrund och syfte till investering

Syftet med tillbyggnaden är att skapa ändamålsenliga lokaler till ortopedtekniska avdelningen. Ortopedteknik har under lång tid haft problem med arbetsmiljön och lokalen uppfyller idag inte arbetsmiljöverkets regler.

Ny tillbyggnad är under uppförande och inflyttning planeras till augusti 2018. För att detta ska kunna hållas behövs nu ett igångsättningsbeslut för att inreda och utrusta lokalerna.

4.1.4 Investeringsutgift

Investeringsutgiften avser investeringar i maskiner och verktyg för verksamheten liksom möbler och inredning.

Den totala investeringsutgiften för utrustningen är 5 907 000 kr.

4.1.5 Driftkostnad

Inköp av utrustning av mindre värde beräknas till 636 000 kr och finansieras av Blekingesjukhusets ordinarie driftbudget.

Årlig driftkostnadsökning för utökad it-utrustning är 61 300 kr och finansieras av Blekingesjukhusets ordinarie driftbudget.

4.1.6 Konsekvensbeskrivning - Övrigt

Inga.

4.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet

Se huvudärendet angående ombyggnationen (2015/00745, 2016/00546, 2016/01516).

