



Mattias Högberg
BYGGHANDLÄGGARE

MELLERSTBYN 22:1- Yttrande rörande ansökan om förhandsbesked för bygglov av fritidshus

Efter granskning av ansökan har inga synpunkter framkommit.

Bakgrund

Ett fritidshus är tänkt att byggas på en ny fastighet efter avstyckning från fastigheten Mellerstbyn 22:1. Dricksvattnet ska lösas med servitut på en vattentäkt på fastigheten Mellerstbyn 22:3. Enligt sökande ska vattentillgången vara på 1500 liter i timmen. Avloppet är tänkt att lösas med 3-kammarbrunn och markinfiltration. Markinfiltrationer har tidigare tillåtits i området efter remiss till MSVA.

Miljöenhetens bedömning

Miljöenheten bedömer att det går att anlägga enskilt avlopp på tänkt fastighet då:

- Markinfiltrationen kommer att kunna placeras mer än 30 meter nedströms dricksvattentäkter, i området. 30 meter bedöms i detta fall vara ett fullgott skyddsavstånd emellan dricksvattentäkter och markinfiltrationer.

Information

För att få anlägga enskilt avlopp krävs tillståndsbeslut från miljö- och byggnadsnämnden, Timrå kommun. Ansökan för detta görs hos miljö- och byggkontoret, Timrå kommun.

MILJÖENHETEN
Tobias Öhlund
Miljöinspektör